



Evidenčné číslo správy	11/005/2026	Dátum vydania správy	28.1.2026
Vedúci technik	Ing. Drahoslav Kvašovský	Strana / Počet strán	1 / 9



## SPRÁVA O OPRÁVNENOM MERANÍ EMISIÍ

CO a NO<sub>x</sub> vypúšťaných zo spaľovacieho zariadenia – kotla K1 ktorý spaľuje zemný plyn naftový, umiestnený v zdroji znečisťovania ovzdušia:

Plynová kotolňa – Žriedlová 18, Košice

*Názov akreditovaného skúšobného laboratória / oprávnenej osoby podľa § 58 ods. 2 písm. a) zákona č. 146/2023 Z. z.:*

Národná energetická spoločnosť a. s.  
Laboratórium emisných meraní  
Zvolenská cesta 1, 974 05 Banská Bystrica  
IČO: 43 769 233

*Číslo správy:* 11/005/2026

*Dátum:* 28.1.2026

*Prevádzkovateľ:*

TERMMING, a.s., Jarošova 2961/1, 831 03 Bratislava  
IČO: 35 972 254

*Miesto/lokalita:*

Plynová kotolňa – Žriedlová 18, Košice

*Druh oprávneného merania:*

Diskontinuálne meranie hodnoty fyzikálno-chemickej veličiny, ktorou je vyjadrený emisný limit a hodnoty súvisiacej referenčnej veličiny, ktorá sa vzťahuje priamo na emisie podľa prílohy č. 9 písm. a) bodu 1 zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia

*Číslo objednávky:*

19 - 2026 - 001

*Dátum objednávky:* 7.1.2026

*Deň oprávneného merania:*

13.1.2026

*Osoba zodpovedná za technickú stránku merania (vedúci technik) podľa § 58 ods. 3 zákona č. 146/2023 Z. z.:*

**Ing. Drahoslav Kvašovský**  
Rozhodnutie MŽP SR o vydaní osvedčenia zodpovednej osoby č. 51194/2017 zo dňa 21. novembra 2017

*Správa obsahuje:*

9 strán

5 príloh

*Účel oprávneného merania:*

Kotol K1 - Prvé periodické oprávnené meranie údajov o dodržaní určeného emisného limitu pre ZL z nového spaľovacieho zariadenia spaľujúceho zemný plyn podľa § 4 ods. 1 písm. a) vyhlášky MŽP SR č. 249/2023 Z. z.



Evidenčné číslo správy	11/005/2026	Dátum vydania správy	28.1.2026
Vedúci technik	Ing. Drahoslav Kvašovský	Strana / Počet strán	2 / 9

## Súhrn

<b>Prevádzka</b>	Plynová kotolňa – Žriedlová 18, Košice	VAR PCZ:	1090130
<b>Čas (režim) prevádzky</b>	prevádzka: celoročná technológia: emisne viacrežimová, kontinuálne emisne ustálená		
<b>Zdroje / zariadenia vzniku emisií</b>	- 1 spaľovacie zariadenie – 1 teplovodný kotol K1 - kotol K1 - samostatný prieduch murovaného komína s vyústením vo výške 32 m od terénu.		
<b>Merané zložky</b>	CO, NO <sub>x</sub>		
<b>Výsledky merania</b>	hmotnostná koncentrácia zložky v odpadovom plyne v mg/m <sup>3</sup>		
<b>Číslo zdroja / zariadenia vzniku emisií</b>	spaľovacie zariadenie – kotol K1 spaľujúci ZPN		

Meraná zložka	N	Priemerná hodnota (koncentrácia) [mg/m <sup>3</sup> ] <sup>1)</sup>	Maximum (koncentrácia) [mg/m <sup>3</sup> ] <sup>1)</sup>	Emisný limit (koncentrácia) [mg/m <sup>3</sup> ] <sup>1),2)</sup>	Režim s najvyššími emisiami [áno / nie]	Upozornenie na súlad / nesúlad <sup>5)</sup>
<b>Zdroje / zariadenia vzniku emisií:</b>			<b>Kotol K1</b> / samostatný, vyvločkováný prieduch murovaného komína s vyústením vo výške 32 m od terénu			
<b>Čas prevádzky:</b>			ZPN 100 %; <b>MAX</b> (97 % menovitého tepelného príkonu)			
CO	3	19,2	20,0	50	áno <sup>3)</sup>	<b>súlad</b>
NO <sub>x</sub>	3	61	62	120	áno <sup>3)</sup>	<b>súlad</b>
<b>Čas prevádzky:</b>			ZPN 100 %; <b>MIN</b> (23 % menovitého tepelného príkonu)			
CO	3	3,0	3,1	50	nie <sup>4)</sup>	<b>súlad</b>
NO <sub>x</sub>	3	46,1	47,1	120	nie <sup>4)</sup>	<b>súlad</b>

<sup>1)</sup> Stavové a referenčné podmienky vyjadrenia hmotnostnej koncentrácie: štandardné stavové podmienky, suchý plyn, ref. obsah kyslíka 3 % objemu;

<sup>2)</sup> Emisný limit a podmienky jeho platnosti sú ustanovené v tabuľke 3.2 časti V. prílohy č. 4 k vyhláske MŽP SR č. 248/2023 Z. z.;

Kotol K1 - menšie stredné spaľovacie zariadenie (MTP ≥ 0,3 MW a < 1 MW) - písm. a) bodu 3.1, I. časti prílohy č. 4 vyhlášky č. 248/2023 Z. z., zariadenie s vydaným povolením od 1. januára 2014, ktoré spaľuje zemný plyn a s teplotou teplotnosného média < 200 °C;

<sup>3)</sup> 97 % menovitého tepelného príkonu – vyššie emisie pri menovitom tepelnom príkone (príloha č. 2 časť B siedmi bod písm. b) odsek 1 a časť A deviaty bod vyhlášky MŽP SR č. 249/2023 Z. z.);

<sup>4)</sup> 23 % menovitého tepelného príkonu – vyššie emisie pri najnižšom nastavenom tepelnom príkone (príloha č. 2 časť B siedmi bod písm. b) odsek 2 vyhlášky MŽP SR č. 249/2023 Z. z.);

<sup>5)</sup> Hodnotenie dodržania EL podľa §19 ods. 2 písm. a) vyhlášky MŽP SR č. 248/2023 Z. z.;

N – počet jednotlivých hodnôt meraných emisných veličín podľa tabuľky časti E prílohy č. 2 k vyhláske MŽP SR č. 249/2023 Z. z.

### **Poučenie o platnosti upozornenia na súlad/nesúlad:**

Správa o oprávnenom meraní emisií, výsledky oprávneného merania a názor o súlade/nesúlade objektu oprávneného merania emisií s určenými požiadavkami nie sú súhlasom, ktorý je vydávaný orgánom ochrany ovzdušia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a ani nezakladajú nárok na vydanie súhlasu.