

V zmysle § 4 ods. (5) zákona 309/2009 v znení zákona 309/2018 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej zverejňujeme nasledovné **údaje za rok 2025**
Kogeneračná jednotka CENTO 180, kotolňa K3 , Moldava nad Bodvou

a) Účinnosť KGJ – 82,82 %

b) Podiel Výroby tepla KGJ – 56,64 %

Podiel výroby elektriny KGJ – 43,36%

c) Podiel dodávky tepla KGJ pre verejnosť je 100%